Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAŁ LABORATORYJNY
ODDZIAŁ BADAŃ HIGIENY ŚRODOWISKA
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl
tel. 413655436, 413655428
fax 413451873

AB 552

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań oznaczone symbolem „A", objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 552 oraz wyniki badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadają oznaczenia „A"

2017 -03- 09

Nr sprawozdania: LHS.9051.2. 339 .2017 Kielce, dnia:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

KOD PRÓBKI: **337/OBŚ/SP/17**
NUMER PRÓBKI NADANY PRZEZ PRÓBKOBIORCĘ:
NAZWA I ADRES KLIENTA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp. z o.o. Kostomłoty Drugie, ul. Ks. J. Przyłęckiego 1/2
DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.168.2017 z dnia: 14.02.2017
RODZAJ PRÓBKI: woda do spożycia
OCENA STANU PRÓBKI: bez zastrzeżeń
PUNKT POBORU PRÓBKI: wodociąg Ćmińsk Bobrza, Kostomłoty Drugie. ul. Stadionowa 3, Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji

PRÓBKOBIORCA: Przedstawiciel ZGK Miedziana Góra (B. Witecka, upoważnienie nr 1/2011, wydane przez ŚPWIS)
POBIERANIE PRÓBEK wg: PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007
DATA I GODZINA POBORU PRÓBKI: 07.03.2017 godz. 09.00
DATA I GODZINA PRZYJĘCIA PRÓBKI DO BADAŃ: 07.03.2017 godz. 09.30
DATA ROZPOCZĘCIA BADANIA / DATA ZAKOŃCZENIA BADANIA: 07.03.2017 / 08.03.2017

Badane wskaźniki i parametry	Jednostka	Kod	Znak	Wynik	Dopuszczalne zakresy wartości[1,2]	Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A)	jtk/100ml	011a	=	0	0	PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli (A)	jtk/100ml	015a	=	0	0	PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Barwa (A)	mg Pt/dm^3	051b	=	2	-[3]	PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
Mętność (A)	NTU	052a	=	0,30	1[3]	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna
pH (A) (stężenie jonów wodoru)	-	054a	=	7,4	6,5-9,5	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C (A)	µS/cm	057a	=	343	2500	PN-EN 27888:1999
TFN (smak) (A)	stopień rozcieńczenia	059a	<	1	-[3]	PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony
TON (zapach) (A)	stopień rozcieńczenia	061a	<	1	-[3]	PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony
Amonowy jon (A)	mg NH_4 /dm^3	181b	<	0,07	0,50	PN-C-04576-4:1994 p.6a

Nr sprawozdania: LHS.9051.2. 338 .2017 Kielce, dnia: 2017 -03- 09

jtk - jednostki tworzące kolonie

(1) - w przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero

(2) - dopuszczalne zakresy wartości wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r , poz.1989)

(3) - akceptowalna(y) przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wynik podany po znaku "<" dla parametrów fizyczno-chemicznych oznacza wynik poniżej granicy oznaczenia ilościowego metody, dla smaku i zapachu wynik akceptowalny

---

Autoryzował:

Kierownik Oddziału
Higieny Środowiska
F[illegible] Susarczyk

2017 -03- 09

Zatwierdził:

Kierownik Działu Laboratoryjnego

Oświadcza się, że:

1. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie w przypadku próbki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczące sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, itp. są informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przysługuje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań
5. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.